

ООО «Тверской кирпич»
ИНН 9704054866
172369, РФ, Тверская область
Ржевский район, пос. Есинка

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Кирпич керамический
пустотелый лицевой пластического формования
КР-л-пу 250x120x65/1НФ/200/1,2/100/
ГОСТ 530-2012

Партия №	008/22
Дата изготовления/смена	19.07.2022/3
Марка прочности:	М 200
Вес изделия, кг	2,4
Количество в партии, шт	300 000
Количество палет, шт	625
Количество в упаковке, шт	480
Класс средней плотности	1,2
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	34
Водопоглощение, %	6,7
Скорость нач. абсорбции воды кг/(м ² ·мин)	0,6
Группа по теплотехнической эффективности	Эффективные
Активность естественных радионуклидов A _{эфф}	280Бк/кг

Начальник лаборатории и ОТК

Савошкин

